



No. EXPEDIENTE
<b>SDS-CCC-CP-2021-0004</b>
No. DOCUMENTO
<b>1</b>

15 de octubre de 2021

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**  
**DIVISION DE COMPRAS**

Página 1 de 3

**ADENDA / ENMIENDA No. 1**  
**SDS-CCC-CP-2021-0004**

**CONSIDERANDO:** Que de acuerdo al Artículo 18 Párrafo III de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, se podrá realizar enmiendas y/o adendas a los Pliegos de Condiciones, en los plazos que establece el Reglamento de la presente Ley.

**CONSIDERANDO:** Que el Artículo 81 del Reglamento No. 543-12 sobre Aplicación de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones establece que "Podrán realizarse adendas y/o enmiendas a los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, que no cambien el objeto del proceso ni constituyan una variación sustancial en la concepción original de estos".

se

**CONSIDERANDO:** La unidad de Compras y Contrataciones de la **SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**) les informa que, en fecha **11 al 15 de 2021** recibimos las siguientes preguntas:

No. 2

- CS
- 1- En los techos hay unidades de A/A que hay que levantar y posiblemente desconectar y volver a reinstalar, entonces, ese trabajo lo debemos hacer nosotros los oferentes o esa parte lo harán ustedes con su personal fijo.?
  - 2- En este proceso colocan como requisito una marca en específico (GECO). Tenemos entendido que la colocación de marcas en especifica no es permitido por el Reglamento de Compras Dominicanas, ya que esta práctica convierte el proceso exclusorio y discriminatorio.

- 3- ¿Es posible que podamos cotizar otra marca de la Lona Asfáltica? ya que en el pliego condiciones especifica la Marca Geco?
- 4- Favor confirmar si para poder participar en este proceso es obligatorio el uso de esta marca en particular.
- 5- Luego de ver el área donde se han de realizar los trabajos, hay varios techos dentro del mismo edificio. ¿Nos pueden enviar un plano en el que se visualice la planta de techos?
- 6- En los items a evaluar especifica que es un servicio de impermeabilización de lona asfáltica poliéster 3k granulada pero cuando vamos a las características técnicas del material de revestimiento a utilizar especifica que es Geco Granulado Gris 4 Kg/m<sup>2</sup>, cuál es la especificación correcta a cotizar?

#### La cual contestamos a continuación:

- 1- Los oferentes deberán mover las unidades de A/A, desconectar y volver a reinstalar.
- 2- En lo adelante dirá lo siguiente:

#### Características Técnicas del material de revestimiento a utilizar:

##### Granulado Gris 4 Kg/M<sup>2</sup>

Diseñado para la instalación como revestimiento final de techos planos o inclinados, tanto en construcciones civiles e industriales. También se utiliza para la reparación de viejas membranas.

Características Técnicas	Unidad de Medida	Valores
Longitud	Metros	10(-1%)
Ancho	Metros	1 (-1%)
Espesor	Kg/m <sup>2</sup> - m	4-1x10
Impermeabilidad	kPa	Supera
Resistencia al impacto	mm	≥700
Resistencia a carga estática	Kg	≥10
Flexibilidad	°C	-5
Temperatura	°C	≥110


- 3- Si, siempre y cuando cumplan con las características solicitada en el Pliego de Condiciones.
- 4- No. Pero debe cumplir con las características solicitada en el Pliego de Condiciones.
- 5- Por tal razón se realizo el levantamiento, para que pudieran visualizar todas las áreas a intervenir.
- 6- Granulado Gris 4 Kg/M<sup>2</sup>.

Los miembros del Comité de Compras por unanimidad, manifiestan su conformidad a las respuestas realizadas por los peritos Roberto Terrero y Alejandrina Sosa, para la Contratación de Servicios Impermeabilización de Techos en fecha 15 de octubre del año 2021, siendo las dos y veinte de tarde (14:20 P.M.), y así firman,



---

**Lic. Domingo Castro Castro**  
Director Financiero, presidente



---

**Dra. Máxima Ozuna Roque**  
Consultora de Jurídica, Asesor Legal



---

**Lic. Cesario Santana**  
Director Administrativo, Miembro



---

**Licda. Estefany Indira Pujols Castillo**  
Enc. del Departamento de Planificación  
y Desarrollo, Miembro

---

**Lic. Enmanuel Acosta Pérez**  
Enc. del Departamento de Acceso a la  
Información Pública, Miembro

**Va.-**